

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени А.Т. Гречанинова"
(ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.Т. Гречанинова")

Северный бульвар, д. 7, к.1, г. Москва, 127566

Телефон: (499) 204-40-45, 204-45-78, 204 -12-36, 204-38-22

E-mail: grechaninov@culture.mos.ru

ОКПО 05320100, ОГРН 1027739870839, ИНН/КПП 7715011660/771501001

№ _____
на № _____ от _____

Заместителю Бутырского
межрайонного прокурора
города Москвы
А.В.Дьяконовой

Сообщение
о результатах рассмотрения представления
об устранении нарушений федерального законодательства

Представление от 09.08.2023 № Прдр-20450037-594-23/-20450037 об устранении нарушений в сфере бюджетного законодательства; законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; законодательства о защите прав несовершеннолетних; об антитеррористической защищенности; о пожарной безопасности; о санитарно-эпидемиологическом благополучии рассмотрено с участием помощника Бутырского межрайонного прокурора г. Москвы К.И.Никитчука.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст.24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" и во исполнение внесенного Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы представления Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени А.Т. Гречанинова" (Далее – Школа) сообщает о следующих результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих:

1. Руководствуясь п. 1.7. Постановления главного государственного врача РФ "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" текущий ремонт Школы запланирован и проведен в каникулярное время (июнь-август 2023 года). В настоящий момент гигиеническое покрытие стен восстановлено, замечание устранено. Фотографии прилагаются.

Учебная мебель, имеющая дефекты и механические повреждения, отремонтирована. Фотографии прилагаются.

В кабинете № 305 учебная доска снята, за отсутствием надобности ее использования в указанном кабинете. Фотографии прилагаются.

Нарушения ст. ст.11, 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3, 2.4.9, 2.4.4 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг **устранены.**

2. Согласно требованиям пожарной безопасности:

Внесены изменения в части знака направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения в соответствии нормам пожарной безопасности. Фотографии прилагаются.

Уборочный инвентарь, мебель, отделочные материалы, предметы интерьера и другие предметы убраны из помещений вентиляционной камеры, электрощитовой и серверной убраны. Фотографии прилагаются.

Разработана и направлена на утверждение Декларация пожарной безопасности. Фотографии прилагаются.

Отверстие в результате пересечения противопожарных преград электрическими кабелями заделано негорючими материалами.

Нарушения требований пожарной безопасности, установленные ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1004 № 69 "О пожарной безопасности", п. 15, п/п "б" п. 16, 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" **устранены.**

3. В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов:

По подпункту "ж" Требований:

ООО ЧОП "Эскарп 43" Школой направлено претензионное письмо по невыполнению условий договора. Сканированная копия прилагается.

Согласно Приказу № 58-ОД от 28 июля 2023 года "О разработке паспорта безопасности ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.Т. Гречанинова" создана комиссия по разработки паспорта безопасности. Сканированная копия прилагается.

Неработающие видеокамеры на объекте согласно паспорту безопасности восстановлены и работают в штатном режиме. В настоящий

момент ведется непрерывное наблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта.

В нарушение подпункта "Б" пункта 48 Требований, с членами Антитеррористической группы, проведено внеплановое заседание по вопросу хранения документов, содержащих информацию ограниченного распространения, Протокол № 6 от 15.08.2023 внепланового заседания Антитеррористической группы в ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.Т. Гречанинова".

Замечания по требованию к антитеррористической защищенности объектов (территорий) **устранены**.

3. Не выполнение п. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" замечания по данному пункту учтены, старшему специалисту по закупкам дано указание по возможности осуществлять заблаговременное планирование закупок с учетом требования действующего законодательства.

Для своевременного получения УПД и исполнения п.12 Контракта № 3-11-235-23 заказчиком, Школа планирует подписать Соглашение по использованию электронного документооборота с ГУП "Экотехпром". Замечания по данному пункту учтены.

При работе с договором об осуществлении присоединений к электрическим сетям с ПАО "Россети Московский регион" контрактным управляющим не доводилась достоверная информация до руководства Школы. После выявления нарушения по указанному Контракту, а также за нарушения п.15 Правил ведения реестра контрактов, контрактный управляющий был уволен. Приказ об увольнении прилагается.

Кроме того, за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечена исполняющий обязанности начальника хозяйственного отдела З.Н.Видонова, административное наказание в виде предупреждения вынесено С.А.Тарантаеву, административное наказание вынесено Л.М.Третьяковой. Соответствующие документы прилагаются.

Требования по нарушениям учтены, проведена работа по устранению и недопущению впредь указанных нарушений.

Исполняющий обязанности директора

Е.В.Зеленцова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ А.Т.
ГРЕЧАНИНОВА"

Подписано цифровой
подписью: ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ
А.Т. ГРЕЧАНИНОВА"
Дата: 2024.02.09 11:49:06 +03'00'