



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mos.gosnadzor.ru

Москва, Северный бул., д. 7 к. 1.

(место составления акта)

« 09 » февраля 20 15 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 2.2 / 10 / 27

« 09 » февраля 2015 г. по адресу: 127566 г. Москва, Северный бул., д. 7 к. 1.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 28 января 2015 г. № 399-р заместителя руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Кудинова О.Ю.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Москвы «Детской музыкальной школы имени А.Т. Гречанинова» (ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»), юридический адрес: 127566, Москва, Северный бул., д. 7 к. 1. и фактический адрес: Москва, 127566, Москва, Северный бул., д. 7 к. 1. Директор Емелин Валерий Николаевич (телефон 8-903-580-88-04); ИНН 7715011660, ОГРН 1027739870839, ОКВЭД 80.10.3.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно)

Северный бул., д. 7 к. 1: « 09 » февраля 2015 г. с 09 часов до 16 часов.

Общая продолжительность проверки: 8 часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Емелин Валерий Николаевич

09.02.2015 г. 09 ч. 00 мин.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Сидорин Алексей Владиславович 8-495-965-46-37.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Емелин Валерий Николаевич телефон 8-903-580-88-04
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Общие сведения:

Количество сотрудников: 126 .
Количество детей: 700.
Дата окончания последней проверки: нет данных
Электроснабжение осуществляется от ТП № 20335, ВУ № 93425 0,4 кВ, кабелем 2 ААБ-1кВ 4x120мм²
Категория надежности электроснабжения: вторая
Договор на пользование электроэнергией № 92805761 от 19.12.2014 г. с ОАО «Мосэнергосбыт» (отделение по СВАО).
Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности – не представлен.
Разрешение на мощность (справка о выполнении ТУ) № 418-17-13р/19303 от 20.01.2006 г.
Измерения и испытания не выполнены.
Электропотребление (факт/договор) за 2013 год: 67,079/66,380 тыс.кВт/час
Материальные затраты на ТЭР (эл.энергия, тепло, вода, газ, топливо) – 1293822,51 руб.
в том числе на электроэнергию – 334776,89 руб.
Наличие субабонентов: нет

2. Краткая характеристика установленного электрооборудования, электрических сетей и строений, находящихся на балансе (в эксплуатации) потребителя:

Здание детского сада

Основное электрооборудование

Место установки	Наименование оборудования	Количество, шт	Мощность, кВт
-----------------	---------------------------	----------------	---------------

Пищеблок	Технологическое оборудование:		
	Электроплита	1	3
	Духовой шкаф	1	1
	Водонагреватель		
Здание	Электросковорода		
	Посудомоечная машина	2	2
	Холодильник		
Здание	Полотенцесушитель	5	9
	Кондиционер		
	ЭД дымоудаления		
	ЭД лифт	2	6
	ЭД вентиляция приточная	2	6
	ЭД вентиляция вытяжная		

Учет электроэнергии

Место установки прибора учета	Тип счетчика, заводской номер	Класс точности	Год поверки	Тр-ры тока, тип, класс точности	Тр-ры напряжения, тип, класс точности
ВРУ-0,4	Меркурий 230 АМ-01 № 20285670	0,5	2014		нет
	Меркурий 230 АМ-01 № 21173348	0,5	2014		нет

3. Проведение проверки знаний по электробезопасности электротехнического персонала.

Ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство отсутствуют.

Аварийно-техническое обслуживание не осуществляется.

4. Энергосбережение:

Категория юридического лица в соответствии с п.1 ст.16 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ:

организация с участием государства или муниципального образования;

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: есть

Дата принятия программы: 15.12.2012г.

Период действия программы: 2013-2017гг.

Дата проведения обязательного энергетического обследования: отчет о проведении обязательного энергетического обследования рег. № б/н от ноября 2012 г. (энергетический паспорт № СРО-Э-031/326А-51-0-ЭП31), выполнено ООО «ТСКБ-Гранит», утверждено СРО НП по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31».

5. В ходе проведения проверки рассмотрена следующая техническая документация в соответствии с требованиями главы 1.8 ПТЭЭП:

Генеральный план – не представлен.

Проектная документация – не представлена;

Акты приемки электроустановок в эксплуатацию – не представлены;

Исполнительные рабочие схемы, общие схемы электроснабжения – не имеются;

Технические паспорта электрооборудования – не имеются;

Инструкции (по охране труда, должностные, производственные) – имеются. Утверждены

12.01.2015 г.

Перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности – не имеется;

Перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе 1 по электробезопасности – не имеется;

Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство – составлена;

Список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановки и ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией – не имеется;

Наличие журналов: проверки знаний; инструктажа; учета инструктажа на 1 группу по электробезопасности; журнал учета и содержания средств защиты; журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним – не представлены.

6. В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

случае отсутствия нарушений делать запись «нарушений не выявлено»)

№ п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон не предъявлен.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	Директор ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова» Емелин В.Н.
2.	Однолинейные схемы электроснабжения утверждённые ответственным за электрохозяйство не предъявлены.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	Директор ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова» Емелин В.Н.

3.	Ответственный за электрохозяйство отсутствует. Заместитель ответственного за электрохозяйство отсутствует.	п. 1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП	Директор ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова» Емелин В.Н.
4.	Технический отчёт по испытаниям электрооборудования не предъявлен.	п. 28.1 – 28.12 Приложение № 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ	Директор ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова» Емелин В.Н.
5.	Электротехнический персонал отсутствует.	п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	Директор ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова» Емелин В.Н.
6.	Договор на техническое обслуживание не предъявлен.	п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	Директор ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова» Емелин В.Н.
7.	Приказ о назначении ответственных за электрохозяйство в электроустановках организации не предъявлен.	п. 1.2.3, 1.2.7 ПЭЭП	Директор ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова» Емелин В.Н.
8.	Приказ о назначении ответственных за содержание средств защиты используемых в электроустановках не предъявлен.	п. 1.4.3 ИПиИСЗИЭУ	Директор ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова» Емелин В.Н.
9.	Приказ о назначении ответственных за содержание ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников не предъявлен.	п. 44.7. ПОТ при ЭЭ	Директор ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова» Емелин В.Н.

10.	Приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок не предъявлен.	п. 3.13. ПОТ при ЭЭ	Директор ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова» Емелин В.Н.
11.	Перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу (II – V) по электробезопасности в электроустановках до и выше 1000 В. не предъявлен.	п. 1.4.3, 1.8.2 ПТЭЭП	Директор ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова» Емелин В.Н.
12.	Перечень должностей и профессий требующих присвоения группы I по электробезопасности производственному неэлектротехническому персоналу не предъявлен.	п. 1.4.4, 1.8.1 ПТЭЭП; прил. № 1. прим. № 2. ПОТ при ЭЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
13.	Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000В не предъявлен.	п. 8.1. ПОТ при ЭЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
14.	Распоряжение о предоставлении работникам прав выдачи нарядов, распоряжений, быть допускающим, ответственным руководителем работ, производителем работ и наблюдающим не предъявлено.	п. 5.12. ПОТ при ЭЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
15.	Список лиц имеющих право проведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией, выполнять оперативные переключения, единоличного осмотра не предъявлен.	п. 1.8.2 ПЭЭП, п. 3.1, п. 3.4, 5.12. ПОТ при ЭЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
16.	Журнал учёта проверки знаний Правил работы в электроустановках не предъявлен.	Прил. № 6. ПОТ при ЭЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
17.	Журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу не предъявлен.	прил. № 1. прим. № 2. ПОТ при ЭЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»

18.	Журнал учета и содержания средств защиты не предъявлен.	ИПиИСЗИЭУ Приложение 1	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
19.	Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним не предъявлен.	ГОСТ 12.2.013.0-91 Прил. № 1	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
20.	Оперативный журнал не предъявлен.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
21.	Журнал учета противоаварийных тренировок не предъявлен.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
22.	Журнал учета работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям не предъявлен.	п. 6.6. ПОТ при ЭЭ, Прил. № 8. ПОТ при ЭЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
23.	Журнал дефектов и неполадок электрооборудования не предъявлен.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
24.	Сопроводительное письмо командированного персонала организации осуществляющей эксплуатацию электроустановки не предъявлено.	п. 46.4. ПОТ при ЭЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
25.	Бланк «Наряда - допуска» для работы в электроустановках не предъявлен.	Прил. № 7. ПОТ при ЭЭ, п. 1.8.9 ПТЭЭП	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
26.	Не организована согласно МПБЭЭ работа командированного персонала.	гл. 46. ПОТ при ЭЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
27.	На двери электрощитовой не установлен самозапирающийся замок, открывающийся без ключа с внутренней стороны.	п. 4.1.23 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»

28.	На дверцах ВРУ и РЩ - ов не нанесены надписи с указанием диспетчерских наименований и знаки электробезопасности.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
29.	Рубильники включены в положение, при котором питание осуществляется от одной КЛ ввода «Б». Кабель луча «А» находится под напряжением но без нагрузки.	п. 1.2.20 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
30.	На предохранителях не нанесены надписи с указанием номинального тока плавкой вставки.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
31.	На шинах в ВРУ нанесена маркировка не соответствующая требованиям правил.	п. 1.1.29 ПУЭ, п. 1.1.30 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
32.	На автоматических выключателях не нанесены надписи с указанием присоединенных нагрузок.	п. 2.2.20 ПТЭЭП, п. 3.1.7 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
33.	Дверцы ряда РЩ – ов не закрыты на замок.	п. 4.1.26 ПУЭ, п. 2.2.4 ПТЭЭП	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
34.	Места прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия не уплотнены.	п. 2.2.11 ПТЭЭП, п. 2.1.58 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
35.	Электрощитовая не укомплектована испытанными электрозащитными средствами согласно норм комплектования.	Приложение № 8 ИПиИСЗИЭУ, п. 1.7.20 ПТЭЭП	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
36.	Автоматические выключатели АЕ 2046 на 50 А и АЕ 2056 на 40 А не обеспечивают защиту от перегрузки электропроводки ВВГ 5х6 мм ² и ПУНП 2х2,5 мм ² .	п. 3.1.4, п. 3.1.8 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
37.	3-х полюсный автоматический выключатель используется для трех однофазных групповых линий.	п. 1.1.20 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»

38.	Корпуса светильников и металлические трубы не занулены.	п. 1.7.76 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
39.	Подсоединение РЕ проводника к розеткам выполнено последовательно.	п. 1.7.144 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
40.	N и РЕ проводники подсоединены под один зажим.	п. 7.1.36 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
41.	N (PEN) проводники в ВРУ и РЩ – ах подсоединены под один зажим более 2 шт.	ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические «Общие технические требования»	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
42.	На светильниках аварийного освещения не нанесена соответствующая маркировка.	п. 2.12.3 ПТЭЭП	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
43.	Светильники класса защиты 1 установленные на высоте менее 2,5 м в местах с повышенной опасностью (в коридорах) подключены без использования УЗО.	п. 6.1.14 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
44.	Электропроводка проводом ПУНП проложена по горючему основанию стены без использования негорючих подкладок.	п. 2.1.37 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
45.	Розетки установлены в санузлах.	п. 7.1.48 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
46.	Надписи присоединенных нагрузок не соответствуют фактическому состоянию.	п. 1.8.4 ПТЭЭП	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»

47.	Эвакуационное освещение в полном объеме не выполнено, а также категория надежности данного подключения не соответствует I категории.	п. 6.1.22, 6.1.23 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
48.	Розетки и выключатели в местах для пребывания детей установлены на высоте менее 1,8 метра.	(п. 6.6.30, 6.6.31 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»
49.	Розетки и выключатели установлены на деревянном основании без использования негорючих подкладок.	п. 6.6.30 ПУЭ	ГБОУДОД г. Москвы «ДМШ им А.Т. Гречанинова»

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например:

ПОТ при ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок 6 и 7 изд.;

ИПийСЗИЭУ - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

СП 31-110-2003 – свод правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;


ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего, штамп)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Емелин В.Н.

Прилагаемые документы:

1. Уведомление на проведение проверки от 28.01.2015 г. № 1370-Б/2.2-11.
2. Распоряжение на проведение проверки от 28.01.2015 г. № 399-р.
3. Предписание от 09.02.2015 г. № 2.2/10/27.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Сидорин А.В.

..... (расшифровка подписи)

(подпись, штамп).....

(подпись, штамп).....

... (расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор Емелин Валерий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » февраля 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)