



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mos.gosnadzor.ru

Москва, Северный бул., д. 7 к. 1

(место составления акта)

« 13 » мая 20 15 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 2.2 / 58 / 27

« 13 » мая 2015 г. по адресу: 127566, г. Москва, Северный бул., д. 7, корп. 1.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 16 апреля 2015 г. № 1793-р заместителя руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Кудинова О.Ю.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей горда Москвы «Детской музыкальной школы имени А.Т. Гречанинова» (ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»), юридический адрес: 127566, Москва, Северный бул., д. 7, к. 1 и фактический адрес: 127566, Москва, Северный бул., д. 7, к. 1. Директор Емелин Валерий Николаевич (телефон 8-903-580-88-04); ИНН 7715011660, ОГРН 1027739870839, ОКВЭД 80.10.13.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам — указывать дату и время по каждому адресу отдельно)

Северный бул., д. 7 корп. 1: « 13 » мая 2015 г. с 09 часов до 16 часов.

Общая продолжительность проверки: 7 часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Емелин Валерий Николаевич

27.04.2015 г. 09 ч. 00 мин.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Сидорин Алексей Владиславович 8-495-965-46-37.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Емелин Валерий Николаевич телефон 8-903-580-88-04

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

случае отсутствия нарушений делать запись «нарушений не выявлено»)

№ п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон не предъявлен.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
2.	Однолинейные схемы электроснабжения утверждённые ответственным за электрохозяйство не предъявлены.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
3.	Ответственный за электрохозяйство отсутствует. Заместитель ответственного за электрохозяйство отсутствует.	п. 1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
4.	Технический отчёт по испытаниям электрооборудования не предъявлен.	п. 28.1 – 28.12 Приложение № 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»

5.	Электротехнический персонал отсутствует.	п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
6.	Договор на техническое обслуживание не предъявлен.	п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
7.	Приказ о назначении ответственных за электрохозяйство в электроустановках организации не предъявлен.	п. 1.2.3, 1.2.7 ПЭЭП	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
8.	Приказ о назначении ответственных за содержание средств защиты используемых в электроустановках не предъявлен.	п. 1.4.3 ИПиИСЗИЭУ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
9.	Приказ о назначении ответственных за содержание ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников не предъявлен.	п. 44.7. ПОТ при ЭЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
10.	Приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок не предъявлен.	п. 3.13. ПОТ при ЭЭ	Выполнено
11.	Перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу (II – V) по электробезопасности в электроустановках до и выше 1000 В. не предъявлен.	п. 1.4.3, 1.8.2 ПТЭЭП	Выполнено
12.	Перечень должностей и профессий требующих присвоения группы I по электробезопасности производственному неэлектротехническому персоналу не предъявлен.	п. 1.4.4, 1.8.1 ПТЭЭП; прил. № 1. прим. № 2. ПОТ при ЭЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
13.	Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000В не предъявлен.	п. 8.1. ПОТ при ЭЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»

14.	Распоряжение о предоставлении работникам прав выдачи нарядов, распоряжений, быть допускающим, ответственным руководителем работ, производителем работ и наблюдающим не предъявлено.	п. 5.12. ПОТ при ЭЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
15.	Список лиц имеющих право проведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией, выполнять оперативные переключения, единоличного осмотра не предъявлен.	п. 1.8.2 ПЭЭП, п. 3.1, п. 3.4, 5.12. ПОТ при ЭЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
16.	Журнал учёта проверки знаний Правил работы в электроустановках не предъявлен.	Прил. № 6. ПОТ при ЭЭ	Выполнено
17.	Журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу не предъявлен.	прил. № 1. прим. № 2. ПОТ при ЭЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
18.	Журнал учета и содержания средств защиты не предъявлен.	ИПиИСЗИЭУ Приложение 1	Выполнено
19.	Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним не предъявлен.	ГОСТ 12.2.013.0-91 Прил. № 1	Выполнено
20.	Оперативный журнал не предъявлен.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	Выполнено
21.	Журнал учета противоаварийных тренировок не предъявлен.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	Выполнено
22.	Журнал учета работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям не предъявлен.	п. 6.6. ПОТ при ЭЭ, Прил. № 8. ПОТ при ЭЭ	Выполнено
23.	Журнал дефектов и неполадок электрооборудования не предъявлен.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	Выполнено
24.	Сопроводительное письмо командированного персонала организации осуществляющей эксплуатацию электроустановки не предъявлено.	п. 46.4. ПОТ при ЭЭ	Выполнено
25.	Бланк «Наряда - допуска» для работы в электроустановках не предъявлен.	Прил. № 7. ПОТ при ЭЭ, п. 1.8.9 ПТЭЭП	Выполнено
26.	Не организована согласно ПОТ при ЭЭ работа командированного персонала.	гл. 46. ПОТ при ЭЭ	Выполнено

27.	На двери электрощитовой не установлен самозапирающийся замок, открывающийся без ключа с внутренней стороны.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.1.23 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
28.	На дверцах ВРУ и РЩ - ов не нанесены надписи с указанием диспетчерских наименований и знаки электробезопасности.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.2.20 ПТЭЭП	Выполнено
29.	Рубильники включены в положение, при котором питание осуществляется от одной КЛ ввода «Б». Кабель луча «А» находится под напряжением но без нагрузки.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.2.20 ПУЭ	Выполнено
30.	На предохранителях не нанесены надписи с указанием номинального тока плавкой вставки.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.2.20 ПТЭЭП	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
31.	На шинах в ВРУ не нанесена соответствующая маркировка.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.1.29 ПУЭ, п. 1.1.30 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
32.	На автоматических выключателях не нанесены надписи с указанием присоединенных нагрузок.	п. 2.2.20 ПТЭЭП, п. 3.1.7 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
33.	Дверцы ряда РЩ – ов не закрыты на замок.	п. 4.1.26 ПУЭ, п. 2.2.4 ПТЭЭП	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
34.	Места прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия не уплотнены.	п. 2.2.11 ПТЭЭП, п. 2.1.58 ПУЭ	Выполнено
35.	Электрощитовая не укомплектована испытанными электрозащитными средствами согласно норм комплектования.	Приложение № 8 ИПиИСЗИЭУ, п. 1.7.20 ПТЭЭП	Выполнено
36.	Автоматические выключатели АЕ 2046 на 50 А и АЕ 2056 на 40 А не обеспечивают защиту от перегрузки электропроводки ВВГ 5х6 мм ² и ПУНП 2х2,5 мм ² .	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 3.1.4, п. 3.1.8 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»

37.	3-х полюсный автоматический выключатель используется для трех однофазных групповых линий.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.1.20 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
38.	Корпуса светильников и металлические трубы не занулены.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.76 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
39.	Подсоединение РЕ проводника к розеткам выполнено последовательно.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.144 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
40.	N и РЕ проводники подсоединены под один зажим..	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.1.36 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
41.	N (PEN) проводники в ВРУ и РЩ – ах подсоединены под один зажим более 2 шт.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические «Общие технические требования»	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
42.	На светильниках аварийного освещения не нанесена соответствующая маркировка.	п. 2.12.3 ПТЭЭП	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
43.	Светильники класса защиты 1 установленные на высоте менее 2,5 м в местах с повышенной и особой опасности подключены без использования УЗО.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 6.1.14 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
44.	Электропроводка проводом ПУГП проложена по горючему основанию стены без использования негорючих подкладок.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.1.37 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
45.	Розетки установлены в санузле.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.1.48 ПУЭ	Выполнено
46.	Надписи присоединенных нагрузок не соответствуют фактическому состоянию.	п. 1.8.4 ПТЭЭП	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»

47.	Эвакуационное освещение в полном объеме не выполнено, а также категория надежности данного подключения не соответствует I категории.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 6.1.22, 6.1.23 ПУЭ	Выполнено
48.	Розетки и выключатели в местах для пребывания детей установлены на высоте менее 1,8 метра.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 6.6.30, 6.6.31 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»
49.	Розетки и выключатели установлены на деревянном основании без использования негорючих подкладок.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 6.6.30 ПУЭ	ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например:

ПОТ при ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок 6 и 7 изд.;

ИПиИСЗИЭУ - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

СП 31-110-2003 – свод правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего, штамп)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

МГХ Ростехнадзора
Государственный инспектор отдела
по надзору за электроустановками
№ 27
16.05.15
(подпись проверяющего, штамп)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Уведомление на проведение проверки от 16.04.2015 г. № 7282-Б/2/2.2-11.
2. Распоряжение на проведение проверки от 16.04.2015 г. № 1793-р.

3. Предписание от 13.05.2015 г. № 2.2/58/27.

Подписи лиц, проводивших проверку:



(подпись, штамп).....

Сидорин А.В.

.....(расшифровка подписи)

(подпись, штамп).....

... (расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор Емелин Валерий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » мая 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)