



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mos.gosnadzor.ru

Москва, Северный бул., д. 7 к. 1

(место составления акта)

« 30 » ноября 20 15 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 2.2 / 111 / 27

« 30 » ноября 2015 г. по адресу: 127566, г. Москва, Северный бул., д. 7, корп. 1.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 09 ноября 2015 г. № 5294-р заместителя руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Кудинова О.Ю.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Москвы «Детской музыкальной школы имени А.Т. Гречанинова» (ГБОУ ДОД г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гречанинова»), юридический адрес: 127566, Москва, Северный бул., д. 7, к. 1 и фактический адрес: 127566, Москва, Северный бул., д. 7, к. 1. Директор Емелин Валерий Николаевич (телефон 8-903-580-88-04); ИНН 7715011660, ОГРН 1027739870839, ОКВЭД 80.10.13.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно)

Северный бул., д. 7 корп. 1: « 30 » ноября 2015 г. с 09 часов до 16 часов.

Общая продолжительность проверки: 7 часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Емелин Валерий Николаевич

11.11.2015 г. 09 ч. 00 мин.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Сидорин Алексей Владиславович 8-495-965-46-37.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Емелин Валерий Николаевич телефон 8-903-580-88-04

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

№ п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Однолинейные схемы электроснабжения не утверждены ответственным за электрохозяйство.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	Выполнено
2.	Ответственный за электрохозяйство отсутствует. Заместитель ответственного за электрохозяйство отсутствует.	п. 1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП	Выполнено
3.	При проверке протоколов испытаний выполненных электроизмерительной лабораторией ООО « Энзибен » 31 июля 2015 г. выявлены следующие нарушения:	п. 2.12.17, 3.6.1, п. 28.1 – 28.12, таблица 37 Приложение № 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ	Выполнено
3.1.	В протоколе № 1.48.01-2 не произведены испытания между заземлённой электроустановкой и элементами заземлённой электроустановки на открытых проводящих частях (корпусах) светильников и РЕ контактах розеток.		Выполнено
3.2.	В протоколе № 1.48.01-3 не верно указана количество жил электропроводки.		Выполнено

3.3.	Замечания, указанные в дефектной ведомости не устранены.		Выполнено
4.	Электротехнический персонал отсутствует.	п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	Выполнено
5.	Договор на техническое обслуживание не предъявлен.	п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	Выполнено
6.	Приказ о назначении ответственных за электрохозяйство в электроустановках организации не предъявлен.	п. 1.2.3, 1.2.7 ПЭЭП	Выполнено
7.	Приказ о назначении ответственных за содержание средств защиты используемых в электроустановках не предъявлен.	п. 1.4.3 ИПиИСЗИЭУ	Выполнено
8.	Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000В не предъявлен.	п. 8.1. ПОТ при ЭЭ	Выполнено
9.	Распоряжение о предоставлении работникам прав выдачи нарядов, распоряжений, быть допускающим, ответственным руководителем работ, производителем работ и наблюдающим не предъявлено.	п. 5.12. ПОТ при ЭЭ	Выполнено
10.	Список лиц имеющих право проведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией, выполнять оперативные переключения, единоличного осмотра не предъявлен.	п. 1.8.2 ПЭЭП, п. 3.1, п. 3.4, 5.12. ПОТ при ЭЭ	Выполнено
11.	Журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу не предъявлен.	прил. № 1. прим. № 2. ПОТ при ЭЭ	Выполнено

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например:

ПОТ при ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок 6 и 7 изд.;

ИПиИСЗИЭУ - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

СП 31-110-2003 – свод правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего, штамп)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

МТУ Ростехнадзора
Государственный инспектор отдела
по надзору за электроустановками
№ 27 30.11.15

(подпись проверяющего, штамп)

Емелин В.Н.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Уведомление на проведение проверки от 09.11.2015 г. № 23800-Б/2.2-11.
2. Распоряжение на проведение проверки от 09.11.2015 г. № 5294-р.

Подписи лиц, проводивших проверку:

МТУ Ростехнадзора
Государственный инспектор отдела
по надзору за электроустановками
№ 27 30.11.15

(подпись, штамп).....

Сидорин А.В.

.....(расшифровка подписи)

(подпись, штамп).....

... (расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор Емелин Валерий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » ноября 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)