

Акт работ по устранению нарушений

Комиссией в составе: зам. директора по АХЧ – Клейменовой Л.В.; инженера – Антоненко А.Е.; специалиста по ОТ – Тарантаева С.А. в период с 13.10.2016 г. по 01.11.2016 г. была проведена следующая работа по устранению нарушений законодательства, выявленных в ходе проверки Бутырской межрайонной прокуратурой 03.10.2016 г.:

Нарушение	Отметка об устранении
У работников в личных медицинских книжках отсутствуют отметки о прохождении нарколога и психиатра	В ходе проведения периодического медицинского осмотра ООО «Медико-оздоровительная лига» все работники прошли осмотр у психиатра и нарколога, о чем были выданы соответствующие справки.
Уборочный инвентарь не маркирован, не укомплектован	Устранено
Отсутствуют дезинфицирующие средства	Устранено
В санузлах для детей отсутствуют бумажные полотенца или электросушители для рук	Устранено
В коридоре на потолке имеются следы протечек, а также отслоение окрасочного слоя стен	Устранено
Не представлен акт испытания пожарных лестниц	Подана заявка, после заключения договора с подрядной организацией нарушение будет устранено
Руководитель организации не прошел обучение мерам пожарной безопасности	Устранено
Допущено снятие двери, предусмотренной проектной документацией	Подана заявка, после поставки материалов нарушение будет устранено
Допущено загромождение основного эвакуационного выхода и путей банкетками	Устранено
Допущена организация производственного участка (мастерской) в подвале школы	Устранено
Допущено хранение различных	Подана заявка, после заключения

горючих материалов в кинопроекторной	договора с подрядной организацией нарушение будет устранено
Помещения различных классов функциональной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями	Подана заявка, после заключения договора с подрядной организацией нарушение будет устранено
Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам	Устранено
Допущено использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)	Устранено
Допущена эксплуатация огнетушителей без раструба	На данных моделях огнетушителей раструб имеется
Допущена отделка горючими материалами (линолеум) на путях эвакуации при отсутствии документов, подтверждающих состав материалов и допустимость их применения	Подана заявка, после поставки материалов нарушение будет устранено
Взаимодействие с КДН и ЗП, ОДН ОМВД и другими учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не организовано	Разработан план взаимодействия


Директор



Е.В. Горбунов

Члены комиссии:

Зам. по АХЧ



Л.В. Клейменова

Инженер



А.Е. Антоненко

Специалист по ОТ

С.А. Тарантаев